

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1660/2013

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Pożarniczy wąż ssawny z PCV
typ B-110-1600-Ł, B-110-2500-Ł**

- | | |
|---|---|
| 1. Przeznaczenie węża: | - do pomp pożarniczych |
| 2. Materiały: | |
| a) ścianka węża: | - zmiękczone PCV |
| b) spirala wewnętrzna: | - twarde PCV |
| 3. Średnica wewnętrzna: | - 110 ^{+1,5} _{-0,5} mm |
| 4. Długość węża: | - 1600 ± 20 mm lub 2500 ± 30 mm w zależności od typu węża |
| 5. Masa węża z łącznikami 110 wg PN-91/M-51031: | - 7,7 kg lub 10,9 kg w zależności od typu węża |
| 6. Ciśnienie próbne: | - 4 bar |
| 7. Podciśnienie próbne: | - 0,85 bar |

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.); wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

ml. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 7 czerwca 2013 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1660/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Im. Józefa Tuliszkowskiego-Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „MAŁY STRAŻAK” sp. j. A. Maziarz, L. Gontarz
ul. Pszczyńska 362 A, 44-335 Jastrzębie Zdrój

stwierdza, że wyrób:

Pożarniczy wąż ssawny z PCV
typ B-110-1600-Ł, B-110-2500-Ł

produkowany przez:

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „MAŁY STRAŻAK” sp. j.
A. Maziarz, L. Gontarz
ul. Pszczyńska 362 A, 44-335 Jastrzębie Zdrój

w zakładzie produkcyjnym

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „MAŁY STRAŻAK” sp. j.
A. Maziarz, L. Gontarz
ul. Pszczyńska 362 A, 44-335 Jastrzębie Zdrój

spełnia wymagania:

pkt. 3.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 2261/2013 z dnia 11.03.2013 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 3847/BS/07 z dnia 05.02.2008 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP oraz nr 2837/BS/06 z dnia 12.09.2006 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej BS CNBOP

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 1660/DC/CNBOP-PIB/2013

Okres ważności świadectwa:

od 07.06.2013 r.

do 06.06.2018 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 7 czerwca 2013 r.